

		KAAVIO	NIMITYS	TEHO [kW]	SULAKE/ VAROKE [A]	JOHTO [mm <sup>2</sup> ]
			MAADOITUS			6-16 mm
			1Q1 NOUSUJOHTO			
			PÄÄKYTKIN 63A / 3-nap			
			OHJAUSRIVILIITTIMET			
			YÖAJAN APURELE			
			OHJAUS		10A C/B	
1.1					10A C/B	
1.2					10A C/B	
1.3					10A C/B	
2			SUORA SÄHKÖLÄMMITYS		3x10A C/B	
			2s1 1-0 OHJ. KYTKIN			
3			LATTIALÄMMITYS		3x10A C/B	
			3s1 1-0-2 OHJ. KYTKIN			
			VVSK- 4-nap 40A / 30mA / A-type			
4			LV-VARAAJA		3x10A C/B	
			O-YÖ-PÄIVÄ KONTAKTORI			
			O-A-1 KYTKIMELLÄ			
5			KIUUKAAN APURELE			
			KIUAS		3x16A C/B	
6			LIESI		3x16A C/B	
7					16A C/B	
8					16A C/B	
9					16A C/B	
10					16A C/B	
11					16A C/B	
12					16A C/B	
13					10A C/B	
14					10A C/B	
15					10A C/B	
16					10A C/B	
17					10A C/B	
18					10A C/B	
19					3x10A C/B	
20			VVSK- 4-nap 40A / 30mA / A-type			
20					10A C/B	
21					16A C/B	
22					16A C/B	

Mittarit: MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN  
Maadoitus: VALKOINEN RR 20  
Maalaus: 440x875x70 ( + OVI 30 )  
Mitat:

Syöttö: ohj. VALMISTAJAN NORMAALI  
Riviliittimet: VALMISTAJAN NORMAALI  
Nimikilvet: VALMISTAJAN NORMAALI  
Merkinnot:

Kotelointiluokka: IP 30  
Keskustaaji: METALLI KOTELO  
Asennustapa: PINTA / UPPO ASEN.  
Kalustus: KESKITETTY

Nimellisjännite: 400 V  
Nimellisvirta: 50 A  
Littymisteho:  
Huipputeho:

<b>KESKUSMESTARIT OY</b>		Päiväys: 2009	Otsikko: KM- R-E 3536 sly 1.2 + 2x4 vvs			
HAKUNINTIE 13 26100 RAUMA	HAKAMÄNKUJA 7 01510 VANTAA	Suunn: TT			Piirustusnumero: ETH-09- E02	Muutos: Muutos Sivut
		Tark:	Työn numero: ETH-09- E02	Koodi:		2/3
		Hyv:				